



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
3. 3. 2020	1108139208/2020	Přivora/ 800 850 860	Příbram/ 4. 3. 2020

**Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Správa energetického majetku Střed, pracoviště Příbram k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu:  
Stavba betonárny ARIM - oplocení, retenční nádrž, boxy na kamenivo, parc. č. 461/2, k. ú. Drásov u Příbramě, okr. Příbram**

Investor: 

Vážený zákazníku,

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na základě předložené dokumentace souhlasíme za předpokladu, že bude respektováno stávající energetická zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. (**podzemní vedení nízkého napětí NN 0,4 kV**) vč. dodržení jeho ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.

Před zahájením stavby je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu výše uvedeného energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. Žádost můžete podat na příslušném kontaktním místě, nebo zaslat na adresu uvedenou v zápatí tohoto dopisu, nebo zaslat elektronickou poštou [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz)

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie, ani souhlas k činnostem v ochranném pásmu.**

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne odeslání uvedeného v záhlaví.**

S pozdravem



Ing. Lukáš Přivora

technik SEM sítě - Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.



NAŠE ZNAČKA  
0101261869

VYŘÍZENO DNE  
20.02.2020

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Betonárka ARIM- oplocení, boxy na kamenivo, retenční nádrž - dodatečné povolení stavby**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101261869 ze dne 20.02.2020 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 20.08.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101261869.  
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA		
— Podzemní vedení nízké do 1 kV	Stanice do 10 kV - středně	— • • • Nastavení x1 pro elektronickou komunikaci
- - - Nadzemní vedení MN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zvlášť	— • • • Nastavení x1 pro elektronickou komunikaci
— Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)	— HOPE instalace
• • • Nadzemní vedení VN do 35 kV	Převážně investice ČEZ Distribuce	— Souběž s elektronickou komunikací a energetickým stěm
— Podzemní vedení VVN 110 kV	Převážně investice ČEZ Distribuce	— Souběž s potrubním vedením MN do 1 kV
• • • Nadzemní vedení VVN 110 kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	— Souběž s potrubním vedením VN do 35 kV
— MN přívoz občanské	Zároveň ČEZ Distribuce ve výstavbě	— Souběž s nadzemním vedením VN do 35 kV
— Zároveň technické infrastruktury	Hranice katastrálního území	— Souběž s potrubním vedením VVN 110 kV
— ČZÚ energetické vedení		— Souběž s nadzemním vedením VVN 110 kV
— • • • Zároveň stěm		



NAŠE ZNAČKA  
0700171364

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
20.02.2020

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **Betonárka ARIM- oplocení, boxy na kamenivo, retenční nádrž - dodatečné povolení stavby**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700171364 ze dne 20.02.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 20.02.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

**ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSC 140 53  
IČ: 26470411

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území





Platí pouze se sdělením číslo 0700171364.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |       |                           |       |                             |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| — — — | Nadzemní optické vedení   | — — — | Radionábový spoj vzduch     |
| — — — | Podzemní optické vedení   | ..... | Zájmové území               |
| — — — | Nadzemní metalické vedení | — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — | Podzemní metalické vedení |       |                             |