

**Název bodu jednání:**

[&gt;&gt;&gt;Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram – zimní stadion&lt;&lt;&lt;]

**Předkládá:** Rada města**Zpracoval:** Ing. Jiří Holobrada**Projednáno:** v RM dne: 31.10.2016  
usn.č.: 992/2016**Rozhodnutí ZM:**

ZM (ze dne 18.01.2016, usn. č. 377/2016/ZM)

- I. bere na vědomí protokol – závěrečnou zprávu o provedení kontroly na SZM Příbram – středisko zimní stadion, kterou provedl kontrolní výbor zastupitelstva města
- II. ukládá 1. Ing. Holobradovi, řediteli SZM
  1. Zajistit neprodleně nápravu pochybení zjištěných při kontrolách provedených Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Českou inspekcií životního prostředí,
  2. Předložit radě města komplexní zprávu o zajištění bezpečnosti provozu zimního stadionu, zejména pak dodržení veškerých platných právních předpisů a vnitřních norem
  2. Radě města
    - 2.1. Prošetřit závažnost zjištěných pochybení s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozu zimního stadionu a případnou míru osobní odpovědnosti na těchto pochybeních,
    - 2.2. Informovat zastupitelstvo města o výsledcích šetření a přijatých opatřeních.

**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení ZM ze dne 18.01.2016 předkládám ZM Příbram zprávu o zajištění bezpečnosti provozu zimního stadionu. Předložená zpráva reaguje především na odstranění závad zjištěných kontrolními orgány v závěru roku 2015. Veškeré shledané nedostatky byly odstraněny. Operativní karta pro zdolávání požáru byla po několika konzultacích s HZS Příbram zpracována a odsouhlasena HZS. Operativní kartu pro zdolávání požáru zpracovala odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, pan Vladimír Kalous. Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram je částečně zaměřena i na úkoly, které je nezbytné realizovat po skončení sezóny tak, aby byla zajištěna komplexní bezpečnost provozu zimního stadionu při dodržování veškerých platných právních předpisů a vnitřních norem. Dne 5.4.2016 byla zahájena na zimním stadionu a dne 13.04.2016 dokončena kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj s výsledkem kontrolního zjištění, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Po přepracování podle návrhů na doplnění od příslušných orgánů, byl schválen MěÚPB pod č.j. MěÚPB 31352/2016/OŽP/Prš ze dne 20.04.2016 „Plán opatření pro případ havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti vod látkami závadnými vodám v areálu zimního stadionu Příbram“.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na zimním stadionu Příbram

Příloha č. 2 - Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu práce ze dne 13.04.2016

Příloha č. 3 - Protokol z následné kontroly HZS Středočeského kraje

Příloha č. 4 - Operativní karty a evakuační plán hotelu zimní stadion

Příloha č. 5 - Požární řád zimního stadionu

**Návrhy na usnesení:**

(&gt;&gt;&gt;ZM bere – nebere na vědomí zprávu o zajištění bezpečnosti provozu zimního stadionu na SZM Příbram &lt;&lt;&lt;)