



MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor silničního hospodářství a investic

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 402 562, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN:

SPIS. ZNAČKA: SZ MeUPB 26885/2014/2

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 26885/2014

CASPINA spol. s r.o.

Dan Heller, jednatel

Lazsko 46

262 31 Milín

VYŘIZUJE: Mgr. Radka Škubalová

TEL/FAX: 318 402 561

E-MAIL: radka.skubalova@pribram-city.cz

DATUM: 03.04.2014

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane jednateli,

město Příbram obdrželo dne 25.03.2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), o poskytnutí informací (formou kopií) - předávacího protokolu mezi městem Příbram jako zadavatelem a zhotovitelem, společností Montura s.r.o., na investiční akci „Zateplení MŠ Jana Drdy“.

V příloze Vám zasíláme kopii uvedeného předávacího protokolu.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu města (<http://www.pribram.eu>)

S pozdravem





Richard HADAČ MĚSTSKÝ ÚŘAD
pověřený zastupováním
vedoucího odboru
PŘÍBRAM
- 184 -

Zdeněk Škaloud
vedoucí odboru silničního hospodářství a investic


PŘEDÁVACÍ – PŘEJÍMACÍ PROTOKOL

1. **Datum zahájení řízení:** 02.12.2013
2. **Stavba:** Dílčí část 1 veřejné zakázky Zateplení MŠ (ZUŠ) Jana Drdy, Příbram
3. **Projektová dokumentace:** Realizace energetických úspor v objektu MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
Generální projektant: Ing. Ondřej Hrach
Datum: leden 2013
4. **Zhotovitel (předávající):** Montura s.r.o.
sídlem: Počapská 261, 262 72 Březnice
IČ: 29029597
Odpovědný stavbyvedoucí: Ernst Daniel, jednatel
5. **Objednatel (přejímající)** Město Příbram
sídlem: Tyršova 108, 261 01, Příbram I
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
6. **Smlouva o dílo č.:** 583/OSHI/2013 ze dne 02.08.2013, ve znění pozdějších dodatků
7. **Technický dozor investora:** Ing. Miroslav Běhoun
8. **Záruční doba :** dle smlouvy o dílo
9. **Vady a nedodělky:** seznam drobných vad a nedodělků nebránících užívání a termín jejich odstranění je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto protokolu.
10. **Doklady předané při převjímacím řízení:** doklady jsou v samostatné příloze
11. **Termín vyklizení staveniště:** ke dni předání je staveniště vyklizeno

Tímto protokolem zhotovitel předává a objednatel přejímá dílo ke dni 02.12.2013 v souladu se smlouvou o dílo.

	Jméno a příjmení :	Funkce :	Podpis
Předávající:	Daniel Ernst	jednatel	
Přejímající :	Zdeněk Škaloud	vedoucí OSHI	
	Ing. Eva Černá	referent	
	Ing. Miroslav Běhoun	TDI	

MĚSTO PŘÍBRAM
-28-



Ing. BĚHOUN MIROSLAV
IČ 16939646
INŽENÝRSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Žitkova 276
262 23 Jirce

Příloha předávacího protokolu – seznam vad a nedodělků.

Tato příloha je nedílnou součástí PŘEDÁVACÍHO – PŘEJÍMACÍHO PROTOKOLU ze dne 02.12.2013 stavby „Díličí část 1 veřejné zakázky Zateplení MŠ (ZUŠ) Jana Drdy, Příbram“.

Předmětem této přílohy je soupis drobných vad a nedodělků díla ke dni 02.12.2013, které nebrání v užívání díla:

SO 01 MŠ




- Zašpiněná severozápadní fasáda nad okny
- Osadit zastřešení vstupu 1 ks
- Osadit žaluzie – 2 ks (třída Motýlek)
- Upravit otevírání 2 ks oken ve třídě Motýlek
- Namontovat zpět 1 ks kryt topení
- Namontovat zpět osvětlovací těleso ke vstupu do budovy

SO 02 KUCHYŇ

- Osadit mřížky větracích otvorů v prostoru zastřešeného průchodu
- Osadit mřížky u zásobovací rampy
- Osadit mříže do oken 2 ks
- Dveře v koridoru – začistit u stropu
- Nainstalovat zpět zábradlí u rampy
- Namontovat zpět osvětlovací těleso ke vstupu do budovy
- přidělat kliku u vrátek zadního vchodu
- Chybějící spoj atiky – zatéká na fasádu
- Upravit nedostačující přesahy atiky

Zástupci zhotovitele a objednatele se dohodli, že níže uvedené vady a nedodělky, vyjma zašpiněné severozápadní fasády nad okny u SO 01 MŠ, budou odstraněny do 28.2.2014. Zašpiněná severozápadní fasáda u SO 01 MŠ bude z důvodu klimatických podmínek vyčištěna do 31.03.2014

MONTURA s.r.o.
IČ: 29029597 DIČ: CZ29029597
Počapská 261, 262 72 Příbram
Mobil: 775 777 672, 775 717 685
info@imontura.cz www.imontura.cz

	Jméno a příjmení :	Funkce :	Podpis :
Předávající:	Daniel Ernst	jednatel	
Přejímající :	Ing. Eva Černá	referent OSHI	
	Ing. Miroslav Běhoun	TDI	

MĚSTO PŘÍBRAM
-28-

Ing. BĚHOUN
MIROSLAV
IČ 16939646

INŽENÝRSKÉ
TECHNICKÉ
SLUŽBY
Žižkova 276
262 23 Jineš